

CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 1)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO S.S. 00-00-2023 UTJ/SAD-089/2023

SUMINISTRO DE KIT PARA PUESTA A TIERRA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA PROTECCION DE DESCARGAS EDIFICIO A, EDIFICIO D Y EDIFICIO K

Dirección: CALLE LUIS J. JIMENEZ #577 COL. 1 DE MAYO CP 44970

Ciudad o Comunidad: GUADALAJARA Municipio: GUADALAJARA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EDIFICIO A					
1.0	SUMINISTRO DE KIT PARA PUESTA A TIERRA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA PROTECCION DE DESCARGAS, LA SOLUCION PROPUESTA INCLUYE LO SIGUIENTE: *ELECTRODO PARA CORRIENTE MAXIMA DE 30 AMP *BARRA DE UNION CON 1000 AMP *COMPUESTO MEJORADOR DE TIERRA *REGISTRO HIMEL, CON ACOPLADOR DE IMPENDENCIAS *VARILLAS A TIERRA (ELECTRODO NATURAL) *BARRAS DE COBRE PARA CONEXIONES *25 METROS DE CABLE THW-LS CALIBRE 4 *11 CONECTORES DE BRONCE PARA CONEXIONES A VARILLA, ELECTRODO Y VARILLAS *8 TRAMOS DE TUBERIA CONDUIT *ATERRIZAJE EN RACK DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV.	1.00	\$	-
EDIFICIO D					
2.0	SUMINISTRO DE KIT PARA PUESTA A TIERRA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA PROTECCION DE DESCARGAS, LA SOLUCION PROPUESTA INCLUYE LO SIGUIENTE: *ELECTRODO PARA CORRIENTE MAXIMA DE 30 AMP *BARRA DE UNION CON 1000 AMP *COMPUESTO MEJORADOR DE TIERRA *REGISTRO HIMEL, CON ACOPLADOR DE IMPENDENCIAS *VARILLAS A TIERRA (ELECTRODO NATURAL) *BARRAS DE COBRE PARA CONEXIONES *25 METROS DE CABLE THW-LS CALIBRE 4 *11 CONECTORES DE BRONCE PARA CONEXIONES A VARILLA, ELECTRODO Y VARILLAS *8 TRAMOS DE TUBERIA CONDUIT *ATERRIZAJE EN RACK DEBE INCLUIR MANO DE OBRA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV.	1.00	\$	-
EDIFICIO K					
2.0	SUMINISTRO DE KIT PARA PUESTA A TIERRA Y SERVICIO DE INSTALACION PARA LA PROTECCION DE DESCARGAS, LA SOLUCION PROPUESTA INCLUYE LO SIGUIENTE:				

Administración

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

NOV 2023

VALIDACION TECNICA

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

ELABORÓ: ARQ. DANIEL ALEJANDRO BUENROSTRO C.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO B



