



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS


ACTO DE JUNTA ACLARATORIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES IA-73-028-914139990-N-21-2024

PARA EL SERVICIO DE

“SERVICIO DE PINTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TECHO DE TALLERES B, C, E Y F”



En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 2024, se reunieron en la sala de juntas, ubicada en Luis J. Jiménez No. 577, Colonia 1 ° de mayo, C.P. 44970, en Guadalajara, Jalisco, UTJ edificio K Rectoría; ante la presencia del **Lic. Luis David Arellano Meza**, Titular de la Unidad Centralizada de Compras de la Universidad Tecnológica de Jalisco, y los demás asistentes cuyos nombres y firmas aparecen al margen, se procede a desarrollar el presente acto, de conformidad a lo establecido en el punto 3.B, de las bases que rigen la presente Invitación. Se realizaron los siguientes hechos:

ORDEN DEL DÍA:

- 1). Registro de Participantes.
- 2). Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases
 - a). Bienvenida
 - b). Aclaraciones de la convocante
- 3). Cierre del acto

Punto 1. Registro de Participantes.

No hubo participantes.

Punto 2. Desarrollo de la Junta Aclaratoria de Bases

- 2. A** El Titular hace constar que, de acuerdo a la lista de asistencia, no hubo personas jurídicas registradas para este evento.
- 2. B** El Titular de la UCC, hace constar que se presentó 1 solicitud de aclaraciones recibidas en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el punto 3.B de las bases.



2. C Aclaraciones:

CUANTIDO DATA SYSTEMS S.A. DE .CV.

Pregunta 1.- REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PREGUNTA NUMERAL 1PUNTO/INCISO ESPECIFICACIONES TECNICAS SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ¿ES ESMALTE O ES IMPERMABILIZANTE?

Respuesta: La pintura es esmalte alquidalico anticorrosivo con calidad de 3 años Anexo Concepto:

Pintura de impermeabilización con esmalte alquidalico anticorrosivo para techo de taller B acabado semi permanente calidad de 3 años a dos manos en cubierta de lámina con una superficie de 55.00 mts de largo 25.00. mts de ancho aproximadamente con un total de 1375.00 por taller, Incluye: preparación de superficie de acuerdo a especificaciones del fabricante (color a definir por la dependencia), raspado, lijado de la superficie, plásticos para protección, mano de obra, herramientas, compresor y/o rodillos, equipo de seguridad y protección, escaleras, andamios, materiales de consumo, acarreo, traslados, fletes, limpieza durante y al término de los trabajos retirando productos de las actividades y, todo lo necesario para su correcta aplicación.

3. Se da por terminada la sesión, siendo las 14:20 del mismo día en que se dio inicio, y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ASISTENTES A LA VISITA DE CAMPO UTJ	
C Cristina Yazmin López Chavarín Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
C. Dulce María Arrsineda Trujillo Representante de Mantenimiento e Instalaciones	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Invitación A Cuando Menos Tres Personas **IA-73-028-914139990-N-21-2024** del Comité de Adquisiciones para **"SERVICIO DE PINTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TECHO DE TALLERES B, C, E Y F"**, celebrada el día 13 de septiembre de 2024.

